

令和5年度 豊丘村一般廃棄物最終処分場維持管理

設置主体名	豊丘村	施設名	豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）	埋立月	数 量
1	埋め立ての一般廃棄物数量			4月	2, 408 kg
				5月	－
				6月	2, 136 kg
				7月	－
				8月	1, 896 kg
				9月	－
				10月	1, 772 kg
				11月	－
				12月	1, 650 kg
				1月	－
				2月	1, 968 kg
				3月	－
				計	11, 830 kg
2	処分場面積	37, 138 m ²			
3	埋立地面積	1, 430 m ²			
4	埋立容量	5, 270 m ³			
5	種類	不燃・焼却灰			
6	擁壁点検状況	点検年月日	埋立時	点検結果	異常なし
7	遮水工点検状況	点検年月日	埋立時	点検結果	異常なし
8	調整池点検状況	点検年月日	毎週	点検結果	異常なし
9	浸出水処理施設点検状況	点検年月日	毎週	点検結果	異常なし
10	水質検査の結果	別表のとおり			

測定項目		放 流 水												
測定を実施した月日		4/26	5/25	6/26	7/27	8/25	9/14	9/29	10/27	11/24	12/22	1/16	2/23	3/22
水温	℃	—	15.8	28.0	24.3	23.6	22.8	23.2	18.2	14.7	10.1	—	—	—
水素イオン濃度（PH）	—	—	7.4	7.7	7.8	7.7	—	7.6	6.5	7.5	7.4	—	—	—
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	—	1.2	0.7	0.8	1.5	—	—	1.7	0.6	0.8	—	—	—
化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	—	5.6	3.2	8.6	2.4	—	—	3.2	3.3	3.3	—	—	—
浮遊物質（SS）	mg/ℓ	—	0.0	0.4	0.0	1.2	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—
全窒素T-N	mg/ℓ	—	1.8	3.7	4.7	8.6	2.6	—	3.2	1.9	5.8	—	—	—
電気伝導度（誘電率）	ms/m	—	22.4	37.1	37.3	26.6	—	24.2	23.0	22.8	23.1	—	—	—
透視度	cm	—	—	—	—	—	—	—	—	>50	>50	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物含有量（鉱物油）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物含有量（動植物油）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—
銅含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
クロム含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	コ/ｍℓ	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
燐含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
有機リン化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
アンモニウム性窒素（NH4-N）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—
アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—

測定項目	井戸A（モニタリング）													
測定を実施した月日	4/26	5/25	6/26	7/27	8/25	9/14	9/29	10/27	11/24	12/22	1/16	2/23	3/22	
水温℃	12.0	14.7	16.3	17.5	18.5	19.2	19.0	14.6	13.0	9.9	8.9	7.0	11.8	
水素イオン濃度（PH）－	6.7	7.0	6.3	6.2	6.3	—	6.3	6.3	6.4	6.3	6.7	6.7	6.7	
生物学的酸素要求量（BOD）mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	
化学的酸素要求量（COD）mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
浮遊物質（SS）mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	
全窒素T－Nmg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	
電気伝導度（誘電率）ms/m	17.0	18.52	8.86	13.52	10.00	—	10.43	22.00	12.72	14.01	19.7	11.52	13.8	
透視度cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
アルキル水銀化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル（PCB）mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
チウラムmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	
シマジンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.28	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	

豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）水質検査

令和5年度

測定項目	井戸B（モニタリング）													
測定を実施した月日	4/26	5/25	6/26	7/27	8/25	9/14	9/29	10/27	11/24	12/22	1/16	2/23	3/22	
水温 ℃	12.5	14.9	18.6	17.7	17.6	16.5	16.8	14.8	14.6	13.9	9.3	9.8	12.9	
水素イオン濃度（PH） —	6.6	6.1	6.1	6.0	6.5	—	6.6	6.5	6.4	6.5	6.7	6.8	6.5	
生物学的酸素要求量（BOD） mg/ℓ	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	
化学的酸素要求量（COD） mg/ℓ	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
浮遊物質 量（SS） mg/ℓ	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	
全窒素 T-N mg/ℓ	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	
電気伝導度（誘電率） ms/m	18.08	18.37	14.81	12.82	12.57	—	22.00	27.00	38.1	34.9	26.5	25.6	25.6	
透視度 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
アルキル水銀化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル（PCB） mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
チウラム mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	
シマジン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブ mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.75	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	

豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）水質検査

令和5年度

[illegible]